■平成２８年４月　水質検査結果(浄水)

採水日　　平成28年4月5日

項目及び単位 (　)は法令で定められた基準値を示す	基準値	新得上水道	新得町簡易水道			ニペソツ専用水道
			屈足地区	上佐幌地区	狩勝地区	
一般細菌　(個/mL)	100個/ml以下	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物　(mg/L)	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物　(mg/L)	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
六価クロム化合物　(mg/L)	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素　(mg/L)	0.04mg/L以下	－	－	－	－	
シアン化物イオン及び塩化シアン　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素　(mg/L)	10mg/L以下	－	－	－	－	－
フッ素及びその化合物　(mg/L)	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物　(mg/L)	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－
四塩化炭素　(mg/L)	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－
1,4-ジオキサン　(mg/L)	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン　(mg/L)	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－
ジクロロメタン　(mg/L)	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
ベンゼン　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
塩素酸　(mg/L)	0.6mg/L以下	－	－	－	－	－
クロロ酢酸　(mg/L)	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
クロロホルム　(mg/L)	0.06mg/L以下	－	－	－	－	－
ジクロロ酢酸　(mg/L)	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン　(mg/L)	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
臭素酸　(mg/L)	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－
総トリハロメタン　(mg/L)	0.1mg/L以下	－	－	－	－	－
トリクロロ酢酸　(mg/L)	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン　(mg/L)	0.03mg/L以下	－	－	－	－	－
ブロモホルム　(mg/L)	0.09mg/L以下	－	－	－	－	－
ホルムアルデヒド　(mg/L)	0.08mg/L以下	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物　(mg/L)	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物　(mg/L)	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物　(mg/L)	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－
銅及びその化合物　(mg/L)	1.0mg/L以下	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物　(mg/L)	200mg/L以下	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物　(mg/L)	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－
塩化物イオン　(mg/L)	200mg/L以下	6.5	3.0	2.3	2.0	3.4
ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)　(mg/L)	300mg/L以下	－	－	－	－	－
蒸発残留物　(mg/L)	500mg/L以下	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤　(mg/L)	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－
ジェオスミン　(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール　(mg/L)	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤　(mg/L)	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－
フェノール類　(mg/L)	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－
有機物等(全有機炭素(TOC)の量)　(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4
pH値	5.8～8.6	7.2(20℃)	6.9(20℃)	7.0(23℃)	6.6(22℃)	6.7(22℃)
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度　(度)	5度以下	0.8	0.9	1.1	1.3	0.5未満
濁度　(度)	2度以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満
採水時刻	－	10:20	9:25	11:05	9:40	9:15
水温　(℃)	－	3.5	4.0	15	13.0	3.0
残留塩素濃度　(mg/L)	－	0.40	0.10	0.49	0.21	0.35